

EQUIPOS	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Puntos de Red requeridos
	IBM SYSTEM P 550	1	5
	IBM X3550	1	1
	IBM X3550	1	1
	IBM X3550	1	1
	IBM HMC	1	2
	IBM TS3200	1	1
	IBM Flat Panel Console Kit	1	0
TOTALES		7	11

*

*

* Uno de los puntos de conectividad de cada uno de estos equipos se usara en un segmento de red diferente al de producción, para configurar la sincronización entre el equipo IBM HMC y el servidor SYSTEM P 550.



PUBLICACIÓN PÁGINA WEB
Contratación servicio de Colocation – Anexo Técnico No.3 –
Requerimientos de conectividad local Ethernet equipos
Colocation

Página 2 de 2

** Los servidores de Bancoldex deberán ser ubicados en su propia VLAN de 1 Gbps como mínimo, la cual deberá estar asegurada contra cualquier intrusión.

*** El cableado debe ser mínimo de categoría 6.